

MISE A JOUR LE 06/02/2025

REGISTRE

# ACCESSIBILITÉ

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC

**CNISAM**

Centre National d'Innovation Silver économie, Autisme et Mobilité

**POLE  
D'INNOVATION**  
création et gestion d'entreprises



# COMMENT ÇA MARCHE ?

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est à l'origine de la réglementation sur l'accessibilité des établissements et des installations recevant du public.

Le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmé, dit Ad'AP, est une étape obligatoire pour tout établissement ne répondant pas aux exigences d'accessibilité actuelles.

**Le CNISAM** (Centre National d'Innovation Silver économie, Autonomie et Métiers) accompagne les entreprises artisanales et petites entreprises à intégrer entre autres les aspects réglementaires en matière d'accessibilité. Seul pôle national d'innovation dédié au secteur de l'artisanat sur les questions d'autonomie et de silver économie, le CNISAM vous propose un registre d'accessibilité gratuit et facile à compléter.

Ce présent registre a été conçu pour les ERP de 5ème catégorie. Il vous permet de faire le point régulièrement sur l'avancée des travaux. Le tenir à jour vous permet de justifier des réalisations et du bon déroulement de votre Ad'AP.

## Comment remplir votre registre ?

Commencez par remplir la fiche identité propre à votre ERP. Vérifiez ensuite point par point la conformité de votre ERP et complétez les tableaux en fonction des travaux prévus et ceux déjà réalisés. En cas de doute, nous vous conseillons de [télécharger gratuitement la brochure](#) « L'accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public des ERP et IOP de 5<sup>e</sup> catégorie » éditée par le CNISAM (nov. 2015).

- Nature de la réalisation : un bref descriptif des aménagements envisagés,
- Délais de réalisation : la date butoir prévue dans votre Ad'AP pour cette réalisation,
- Coût : une estimation des frais engagés dans cette réalisation (il peut ne pas y avoir de coût)
- Validation à la réception : à remplir une fois la réalisation terminée,
- Date : la date de fin de réalisation de l'aménagement (elle peut être antérieure au délai de réalisation).

Dès qu'un nouvel élément d'accessibilité est mis en place dans votre ERP, reprenez ce document pour le mettre à jour.





## RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Raison sociale : IFMP

Adresse : 38 RUE BENEDIT

Code postal : 13004

Ville : MARSEILLE

Téléphone : 04 91 84 00 00

Fax : 04 91 84 00 09

Site web [WWW.IFMPHARMACIE.FR](http://WWW.IFMPHARMACIE.FR)

Email : [Nom.du.Contact@ifmpharmacie.fr](mailto:Nom.du.Contact@ifmpharmacie.fr)

représentant de la personne morale : Philippe BESSON

Siret : 453 918 112 0001

Naf : 8559B

Activité : Organisme de formation

L'établissement fait-il partie de la 5<sup>ème</sup> catégorie : **OUI** ☐ NON ☐

Effectif de l'ERP :      Personnel : 30      Total : 300

Public : 270      ☐      ☐

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) : **OUI** NON ☐ ☐

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : **OUI** NON

Si oui à quelle date : 18/09/2015 ☐ ☐

Existe-il un registre de sécurité : **OUI** NON

## SIGNALETIQUE

- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- Toute information sonore doublée par une information visuelle

**CONFORME :**

OUI ☐

NON ☐

PAS CONCERNÉ ☐

| Nature de la réalisation                                                                   | Délais de la réalisation     | Coût  | Validation à la réception | Date    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------------------|---------|
| Signalétique indiquant les croisement voitures                                             | En cours 2022<br>A Améliorer | 200 € | Fait en septembre 2024    | 09/2024 |
| Modifier les interphones ou visiophone à la bonne hauteur avec palier de repos horizontale | 2024                         |       | Courant 2026              |         |
| Sonnette bâtiment Rigaud porte d'entrée à la bonne hauteur                                 | 2024                         |       | Courant 2026              |         |
|                                                                                            |                              |       |                           |         |

## ÉCLAIRAGE

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton / voiture 50 lux
- Circulation intérieur 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux
- Poste ou banque d'accueil 200 lux

**CONFORME :**

OUI ☐

NON ☐

PAS CONCERNÉ ☐

| Nature de la réalisation                           | Délais de la réalisation         | Coût      | Validation à la réception       | Date       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| Renforcé l'éclairage extérieur inférieur à 100 lux | 2023<br>A reprogrammer 2025-2026 |           | Non fait<br>A faire 2025 - 2026 |            |
| Bâtiment Royer escaliers : éclairage insuffisant   | 2023                             | 4388.00 € | Effectué                        | 31/08/2023 |
|                                                    |                                  |           |                                 |            |
|                                                    |                                  |           |                                 |            |

## CHEMINEMENT

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut  $> \text{à } 2 \text{ cm}$
- Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance)
- Absence d'élément en saillie  $\geq 0.15 \text{ m}$
- Dévers sur les cheminements  $\leq \text{à } 3 \%$
- Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m
- Eléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking et l'accueil)
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Hauteur de passage libre  $\leq 2,20 \text{ m}$  sous élément suspendu

**CONFORME :**      **OUI** ☐      **NON** ☐      **PAS CONCERNÉ** ☐

| Nature de la réalisation                                                                        | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
| Cheminement devant porte laboratoire avec un espace de manœuvre horizontale devant les 4 portes | 2024                     |      |                           |      |
|                                                                                                 |                          |      |                           |      |
|                                                                                                 |                          |      |                           |      |
|                                                                                                 |                          |      |                           |      |

## VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

Dans le cas d'un vide bordant le cheminement supérieur à 0.40 cm, présence d'un garde-corps.

**CONFORME :**      OUI ☐      NON ☐      **PAS CONCERNÉ** ☐

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |

## PARKING

En cas de place de parking, 2 % du parc doit être accessible (minimum 1 place adaptée).

- Places localisées à proximité de l'entrée
- Largeur 3.30 m
- Marquage au sol + Signalétique verticale
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm

**CONFORME :**

OUI ☐

NON ☐

PAS CONCERNÉ ☐

| Nature de la réalisation                                                                                | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
| Aménagement de place de stationnement adapté et assurer la signalisation avec cheminement aux bâtiments | 2017                     |      | OK                        | 2020 |
|                                                                                                         |                          |      |                           |      |
|                                                                                                         |                          |      |                           |      |
|                                                                                                         |                          |      |                           |      |

## PORTAIL ET PORTE ADAPTÉE

- Portail facilement manœuvrable (50 Newtons)
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 m - 2.20 m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0.77 m à minima (obligatoire 0.83 m chambres adaptées)
- Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)
- Temporisation d'ouverture adaptée à la distance pour les portails automatiques

**CONFORME :**

OUI ☐

NON ☐

PAS CONCERNÉ ☐

| Nature de la réalisation                                         | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
| Largeur des portes laboratoire non suffisantes<br>Bâtiment Royer | 2025                     |      | Report 2025-2026          |      |
| Bâtiment Rigaud poignée de porte d'entrée non adaptée            | 2025                     |      | Report 2025-2026          |      |
|                                                                  |                          |      |                           |      |
|                                                                  |                          |      |                           |      |

## ASCENSEUR ET PLATEFORME ÉLEVATRICE

- Conforme à la norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40)
- Largeur de passage de porte 0.80 m
- Dimension minimale de la cabine 1.10 m x 1.40 m
- Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90m x 1.40 m
- Charge minimale supportée  $\geq 300$  kg

**CONFORME :**

OUI ☐

NON ☐

**PAS CONCERNÉ** ☐

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |

## ESCALIER $\leq$ 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante recommandée (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche  $\leq$  0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron  $\geq$  28 cm

CONFORME :

OUI ☐

NON ☐

PAS CONCERNÉ ☐

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |

## ESCALIER > 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante, barre de maintien (rigide et continu) (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Main courante (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron  $\geq 28$  cm

**CONFORME :**

OUI ☐

NON ☐

PAS CONCERNÉ ☐

| Nature de la réalisation                                                        | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
| Bâtiment Royer : Bande d'éveil pour vigilance au R1 + peinture des 1ere marches | 2018                     |      | OK                        | 2018 |
| Bâtiments Rigaud Bande d'éveil pour vigilance au R1 + peinture des 1ere marches | 2018                     |      | OK                        | 2018 |
|                                                                                 |                          |      |                           |      |
|                                                                                 |                          |      |                           |      |

## PLAN INCLINÉ, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE

- Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l'existant
- Dévers  $\leq$  à 3 %

CONFORME :

OUI ☐

NON ☐

PAS CONCERNÉ ☐

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |

## DISPOSITIF DE COMMANDE

- Prise en compte des appels par le système, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes
- Assure le retour d'information de la prise en compte de l'appel, particulièrement lors de l'absence d'une vision directe
- Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m
- Espace d'usage 0.80 m x 1.30 m
- Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande
- L'ensemble peut être associé avec des systèmes visuels et sonores

CONFORME :      OUI ☐      NON ☐      PAS CONCERNÉ ☐

| Nature de la réalisation        | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|---------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
| Sonnette d'entrée<br>Interphone | 2023                     |      |                           |      |
|                                 |                          |      |                           |      |
|                                 |                          |      |                           |      |
|                                 |                          |      |                           |      |

BANQUE D'ACCUEIL ET BORNE DE PAIEMENT

- Utilisable en position debout ou assise
- Configurer pour une communication visuelle
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm
- Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout

CONFORME :      OUI ☐      NON ☐      PAS CONCERNÉ ☐

| Nature de la réalisation             | Délais de la réalisation | Coût   | Validation à la réception | Date    |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|---------|
| Table d'accueil non adapté : hauteur | 2022                     | 2 000€ | Fait le 10/2024           | 01/2022 |
|                                      |                          |        |                           |         |
|                                      |                          |        |                           |         |
|                                      |                          |        |                           |         |

## PERSONNEL

Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...)

**CONFORME :**

OUI ☐

NON ☐

PAS CONCERNÉ ☐

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |

## MARCHANDISE EN LIBRE-SERVICE

- Hauteur accessible des marchandises comprise entre 0.40 m et 1.30 m du sol
- Recommandation ergothérapeute : 0.60 m à 1.40 m

**CONFORME :**

OUI ☐

NON ☐

PAS CONCERNÉ ☐

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |

## TOILETTES

- Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du débatement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débatement de la porte
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0.35 m à 0.40 m du mur latéral
- Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan  $\leq 0.85$  m

CONFORME :

OUI ☐

NON ☐

PAS CONCERNÉ ☐

| Nature de la réalisation                    | Délais de la réalisation         | Coût | Validation à la réception | Date       |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------|------------|
| Bâtiment Royer : créer un sanitaire adapté  | 2021                             | 3161 | ok                        | 12/05/2021 |
| Bâtiment Rigaud : créer un sanitaire adapté | 2023<br>A reporter<br>2024/2025- |      |                           |            |
|                                             |                                  |      |                           |            |
|                                             |                                  |      |                           |            |

## LAVABO

- Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm (Siphon déporté)
- Hauteur du plan  $\leq 0.85$  m

**CONFORME :**

OUI ☐

NON ☐

PAS CONCERNÉ ☐

| Nature de la réalisation                                  | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
| Bâtiment Royer Dans laboratoire revoir espace sous lavabo | 2025-2026                |      |                           |      |
|                                                           |                          |      |                           |      |
|                                                           |                          |      |                           |      |
|                                                           |                          |      |                           |      |

## CABINE D'ESSAYAGE

- Rayon de giration (diamètre 1.50 m) en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
- Barres de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)

**CONFORME :**

OUI ☐

NON ☐

**PAS CONCERNÉ** ☐

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |

## SALLE DE RESTAURATION

- Au moins 2 places adaptées jusqu'à 50 places et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 places supplémentaires
- Largeur du cheminement principal 1.20 m (entrée/accueil/place adaptée/toilette)
- Largeur cheminement secondaire de 0.90 m – 0.60 m
- La dimension d'une place adaptée sera celle d'un espace d'usage (0.80 m x 1.30 m)
- Présence d'un vide sous la table, dimension : hauteur 0.70 m, profondeur 0.30 m
- Hauteur du plan supérieur de table, 0.80 m
- Espace vide sous le buffet, (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) sur la longueur ou pourtour du buffet
- Distance de préhension des éléments en présentation sur le buffet (nourriture, assiettes...) adaptée (Hauteur entre 0.60 m et 1.30 m, Longueur/Profondeur 0.50 m)

**CONFORME :**

OUI ☐

NON ☐

**PAS CONCERNÉ** ☐

| Nature de la réalisation                                                                     | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
| Projet 2024-2025 création d'une salle repos et restauration pouvant accueillir les étudiants |                          |      |                           |      |
|                                                                                              |                          |      |                           |      |
|                                                                                              |                          |      |                           |      |
|                                                                                              |                          |      |                           |      |

## SALLE D'EAU (DOUCHE, BAIGNOIRE)

- Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débatement de la porte  $\leq 0.25$  m
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
- Barre de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)
- Equipement pour s'asseoir dans la douche
- Hauteur accessible des équipements (0.90 m et 1.30 m)

**CONFORME :**

OUI ☐

NON ☐

**PAS CONCERNÉ** ☐

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |

## CHAMBRE

- Les chambres doivent faire l'objet d'une identification visuelle et tactile sur la porte
- Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte  $\leq 0.25$  m
- Largeur cheminement  $\geq 0.90$  m
- Angle droit autour du lit (respect de la règle des  $L1+L2 \geq 2$  m)

**CONFORME :**

OUI ☐

NON ☐

**PAS CONCERNÉ** ☐

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |
|                          |                          |      |                           |      |

## NOTES ET OBSERVATIONS



**CNISAM**

Centre National d'Innovation Silver économie, Autonomie et Métiers

**PÔLE  
D'INNOVATION**  
artisanat et petites entreprises



**Chambres de Métiers  
et de l'Artisanat**

Région  
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

CNISAM - Service de la Chambre Régionale de Métiers  
et de l'Artisanat de la Nouvelle Aquitaine  
14 rue de Belfort CS 71300 - 87060 LIMOGES cedex  
Tél : 05 55 79 40 70 / [contact@cnisam.fr](mailto:contact@cnisam.fr)

**WWW.CNISAM.FR**



RÉGION  
**NOUVELLE-  
AQUITAINE**  
AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

**DGE**  
DIRECTION GÉNÉRALE  
DES ENTREPRISES

**l'Europe  
s'engage**  
en Limousin  
avec le FEDER

\* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'État avant le 1er octobre 2016 suite à l'avis du Conseil régional.